



Hum na Sutli, prosinac 2015.

Temeljem članka 48. st. 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14), Zakona o gradnji (NN 153/13), Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15), Tehničkih propisa za plinske instalacije HSUP-P600 i Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P601.111/II. izdanje, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10), Uprava trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o. dana 25. prosinca 2015. godine donosi:

## **P R A V I L N I K**

### **O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA IZVOĐENJE PLINSKIH INSTALACIJA NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA HUMPLIN d.o.o.**

#### *Opće odredbe*

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti koje treba ispunjavati pravna ili fizička osoba za dobivanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija (u daljnjem tekstu: Ovlaštenje) na distribucijskom području Operatora distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS HUMPLIN d.o.o.), postupak dobivanja, te kriterij za oduzimanje ovlaštenja, a u cilju osiguranja pouzdanosti, sigurnosti opskrbe i korištenja plina, te potrebne kvalitete izvođenja plinskih instalacija.

#### Članak 2.

Postupak utvrđivanja uvjeta tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti pravnih ili fizičkih osoba za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. obavlja se:

- prilikom podnošenja zahtjeva za davanje ili produljenje Ovlaštenja,
- po potrebi, radi provjere ispunjavanja uvjeta kroz nadzor izvođenja radova na plinskim instalacijama.

#### Članak 3.

Postupak provjere uvjeta za dobivanje i produljenje važenja Ovlaštenja te provjeru ispunjavanja okolnosti iz kriterija za oduzimanje Ovlaštenja provodi Povjerenstvo za davanje ovlaštenja, koje imenuje Uprava društva ODS-a HUMPLIN-a d.o.o.

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.

#### Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđene zakonima kojima se uređuje energetska sustava, područje prostornog uređenja i gradnje, zaštite od požara i eksplozija kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji imaju slijedeća značenja:

- 1. Distribucijski sustav** - je sustav plinovoda i ostalih pripadajućih objekata i opreme koji su u vlasništvu ili kojima upravlja operator distribucijskog sustava, a koji se koriste za distribuciju plina, nadzor i upravljanje, mjerenje i prijenos podataka.
- 2. Operator distribucijskog sustava** - je energetska subjekt HUMPLIN d.o.o., koji obavlja energetska djelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na određenom području i gdje je izvodivo, njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da zadovoljava razumne potrebe za distribucijom plina.
- 3. Distribucijsko područje** - obuhvaća područje na kojem je izgrađen plinski distribucijski sustav i na kojem Operator distribucijskog sustava obavlja djelatnost distribucije plina; područje Grada Pregrada i okolnih naselja, te općine Hum na Sutli i općine Desinić sa okolnim naseljima.
- 3. Plinska instalacija** - je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.
- 4. Ovlašteni izvođač plinske instalacije** - je pravna ili fizička osoba koja je od ODS-a HUMPLIN d.o.o. ishodila ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na njegovom distribucijskom području.
- 5. Izvođenje plinske instalacije** - nabava potrebnog materijala i opreme, te strojarSKI, elektro, građevinski i ostali radovi koje u svrhu izvedbe plinske instalacije izvodi ovlašteni izvođač plinske instalacije.
- 6. Održavanje plinskih instalacija** - je skup mjera za utvrđivanje i ocjenjivanje postojećeg stanja i poslova radi očuvanja i ponovnog uspostavljanja funkcionalnog stanja. Obuhvaća pregled, ispitivanje, servisiranje i popravak.
- 7. Stručna osposobljenost radnika** - podrazumijeva potrebnu školsku spremu odnosno stupanj obrazovanja, te radno iskustvo u struci.
- 8. Tehnička opremljenost** - je raspolaganje izvođača plinske instalacije odgovarajućim sredstvima rada potrebnim za obavljanje djelatnosti kao što su; prijevozna sredstva, strojevi, alati, uređaji, te oprema i sredstva zaštite na radu.
- 9. Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija** - je popis izvođača plinskih instalacija objavljen na internetskoj stranici ODS-a HUMPLIN d.o.o., a koji su sukladno ovom Pravilniku dobili ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o.

Članak 5.

**Ovlaštenje I. stupnja** – Izgradnja plinske instalacije ili izvođenje radova na plinskoj instalaciji s membranskim plinomjerom mjernog područja ne većeg od G-4 (6m<sup>3</sup>/h) i G-6 (10m<sup>3</sup>/h) ukupno instalirane snage trošila do 100 kW.

Pravna ili fizička osoba udovoljava uvjetima stručne i financijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača plinskih instalacija Ovlaštenja I. stupnja u slučaju kada ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, kao i da ;

je registrirana za izvođenje plinskih instalacija, a zapošljava najmanje:

- a) plinoinstalatera s minimalno 3 godine radnog staža u struci  
- 1 izvršitelj
- b) zavarivača s važećom dokumentacijom za zavarivanje čeličnih cijevi  
-1 izvršitelj

**Ovlaštenje II. stupnja** – Izgradnja plinske instalacije ili izvođenje radova na plinskoj instalaciji na stambeno/poslovnim građevinama bez ograničenja veličine i vrste plinomjera i snage kotlovnice ili plinskog postrojenja.

Pravna ili fizička osoba udovoljava uvjetima stručne i financijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača plinskih instalacija Ovlaštenja II. stupnja u slučaju kada ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, kao i da;

je registrirana za izvođenje plinskih instalacija, a zapošljava najmanje:

- a) ovlaštenog voditelja radova – čl. 28 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)  
- 1 izvršitelj
- b) plinoinstalatera s minimalno 3 godine radnog staža u struci  
- 2 izvršitelja
- c) zavarivača s važećom dokumentacijom za zavarivanje čeličnih cijevi  
-1 izvršitelj

Ako pravna ili fizička osoba ne udovoljava uvjetima stručne i financijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača plinskih instalacija Ovlaštenja II. stupnja kada ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, a ispunjava uvjete Ovlaštenja I. stupnja izvođenje radova održavanja na plinskoj instalaciji na stambeno/poslovnim građevinama može izvoditi samo uz posebno odobrenje ODS-a HUMPLIN d.o.o. (prilog 5.)

*Podnošenje zahtjeva za dokazivanje stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača (u daljnjem tekstu: Zahtjev)*

## Članak 6.

Zahtjev za dobivanje/produženje statusa ovlaštenog izvođača plinskih instalacija pravna ili fizička osoba registrirana za izvođenje plinskih instalacija može podnijeti, na adresu:

HUMPLIN d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

## Članak 7.

Zahtjev se podnosi dopisom, potpisanim od odgovorene osobe podnositelja Zahtjeva. U Zahtjevu je potrebno navesti popis izvedenih radova iz područja izvođenja plinskih instalacija (referentna lista) u prethodnoj godini.

## Članak 8.

Zahtjevu za dobivanje/produženje statusa ovlaštenog izvođača plinskih instalacija, prilaže se slijedeća dokumentacija:

### Ovlaštenje I.stupnja

Potrebno priložiti izvornik ili presliku slijedećih dokumenata:

- registracija pravne ili fizičke osobe za izvođenje radova na strojarskim instalacijama i konstrukcijama i/ili plinoinstalaterskim radovima,
- potpisana i ovjerena pisana Izjava odgovorne osobe pravne ili fizičke osobe (PRILOG 1), kojom potvrđuje da će radove izvoditi prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno projektu plinske instalacije, odredbama posebnih zakona, normi, pravila struke i strukovnih propisa u području distribucije plina koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN-a d.o.o. s posebnim naglaskom na Tehnički propis za plinske instalacije HSUP P600 i Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P601.111/II. izdanje, a kojom potvrđuje da će isključivo izvoditi radove propisane ovim aktima.
- dokazi o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti i broja zaposlenika,
- važeći atest zavarivača prema HRN EN ISO 9606-1:2014 za postupak 311 i grupa dodatnih materijala FM1 za zavarivanje cijevi, zavarivača koji je zaposlen u pravnoj ili fizičkoj osobi,
- priložen dokaz zaposlenosti plinoinstalatera kod podnositelja zahtjeva izdan od HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
- za Ovlaštenog izvođača plinske instalacije koji traži produljenje Ovlaštenja, dokaz da ne postoje dugovanja i/ili nepravilnosti po pitanju prijave radova ovlaštenog izvođača prema ODS- u HUMPLIN d.o.o.
- Popis opreme, uređaja, alata, instrumenata i druge tehničke opreme za izvođenje plinskih instalacija, vozila i kopije knjižica vozila koja služe za izvođenje radova,
- potpisana i ovjerena Kontrolna lista od strane odgovorne osobe podnositelja zahtjeva (PRILOG 2).

### Ovlaštenje II.stupnja

Potrebno priložiti izvornik ili presliku slijedećih dokumenata:

- registracija pravne ili fizičke osobe za izvođenje radova na strojarskim instalacijama i konstrukcijama i/ili plinoinstalaterskim radovima,
- uvjerenje za Ovlaštenog voditelja radova,
- potpisana i ovjerena pisana Izjava odgovorne osobe pravne ili fizičke osobe (PRILOG 1), kojom potvrđuje da će radove izvoditi prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno projektu plinske instalacije, odredbama posebnih zakona, normi, pravila struke i strukovnih propisa u području distribucije plina koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. s posebnim naglaskom na Tehnički propis za plinske instalacije HSUP P600 i Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P601.111/II. izdanje, a kojom potvrđuje da će isključivo izvoditi radove propisane ovim aktima. Izjava ujedno služi kao dokaz o namjeri ugovaranja police osiguranja od javne odgovornosti (osiguranja iz djelatnosti), te police osiguranja od profesionalne odgovornosti, a koje se ugovaraju u slučaju zadovoljenja uvjeta ishođenja Ovlaštenja od strane ODS-a HUMPLIN d.o.o.,
- važeći atest zavarivača prema HRN EN ISO 9606-1:2014 za postupak 311, 141 i grupa dodatnih materijala FM1 za zavarivanje cijevi, zavarivača koji je zaposlen u pravnoj ili fizičkoj osobi.
- priložen dokaz zaposlenosti voditelja radova i plinoinstalatera kod podnositelja zahtjeva izdan od HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- za Ovlaštenog izvođača plinske instalacije koji traži produljenje Ovlaštenja, dokaz da ne postoje dugovanja i/ili nepravilnosti po pitanju prijave radova ovlaštenog izvođača prema ODS-u HUMPLIN d.o.o.
- potpisana i ovjerena Kontrolna lista od strane odgovorne osobe podnositelja zahtjeva (PRILOG 2).

#### *Provođenje postupka po zahtjevu*

##### Članak 9.

Postupak za davanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. provodi Povjerenstvo iz članka 3. ovog Pravilnika.

Povjerenstvo radi na sjednicama, koje saziva predsjednik Povjerenstva.

##### Članak 10.

Ako dokumentacija uz zahtjev nije potpuna, pozvat će se podnositelja zahtjeva da u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti, dokumentaciju uz zahtjev upotpuni sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, zahtjev će se odbiti i o tome će se pisano obavijestiti podnositelj zahtjeva.

##### Članak 11.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 8. ovog Pravilnika, od podnositelja zahtjeva će se zatražiti na uvid izvornike ili ovjerene preslike dokumenata iz članka 8. ovog Pravilnika, s time da iste dostavi ODS-u HUMPLIN d.o.o. u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti.

##### Članak 12.

Povjerenstvo će izvršiti provjeru izvornih dokumenata ili ovjerenih preslika dokumenata, te zapisnički utvrditi da li podnositelj zahtjeva ispunjava utvrđene uvjete za dobivanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija, te ako su uvjeti ispunjeni, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, predložiti Upravi društva izdavanje ovlaštenja, a u suprotnom predložiti odbijanje zahtjeva.

##### Članak 13.

Temeljem danog prijedloga Povjerenstva iz članka 12. ovog Pravilnika, Uprava društva izdaje Potvrdu o ovlaštenju za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o.

#### *Rok valjanosti ovlaštenja*

##### Članak 14.

Ovlaštenje se izdaje na rok od (2) dvije godine, od dana davanja ovlaštenja, odnosno na kraći rok, ako pojedini dokumenti kojima se dokazuje stručna i financijska osposobljenost i tehnička opremljenost to nalažu.

#### *Produljenje roka valjanosti Ovlaštenja*

##### Članak 15.

Pravna ili fizička osoba kojoj ističe rok valjanosti ovlaštenja, a želi dalje nastaviti izvođenje plinskih instalacija, dužna je 30 dana prije isteka roka valjanosti ovlaštenja dostaviti pisani zahtjev ODS-u HUMPLIN d.o.o. za produljenje roka valjanosti ovlaštenja osim u slučaju da nema promjena u tehničkoj, stručnoj i financijskoj kvalificiranosti i ako ni jedna osoba ne otkazuje suradnju Ovlaštenje se automatski produžuje za (2) dvije godine

#### Članak 16.

Zahtjevu za produljenje roka ovlaštenja potrebno je priložiti presliku svih dokumenata sukladno popisu u članku 8. ovog Pravilnika.

#### Članak 17.

Povjerenstvo, temeljem primljenog Zahtjeva, provodi postupak za produljenje roka valjanosti ovlaštenja sukladno člancima 9. do 13. ovog Pravilnika.

#### Članak 18.

Temeljem provedenog postupka, daljnje radnje provode se istovjetno odredbama članka 14. ovog Pravilnika i izdaje se nova Potvrda o ovlaštenju na rok od 2 (dvije godine).

*Promjene vezane uz uvjete tehničke, stručne i financijske osposobljenosti*

#### Članak 19.

Ovlašteni izvođač plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. je obvezan svaku promjenu vezanu uz dostavljene dokaze sukladno uvjetima iza članka 7. i 8. ovog Pravilnika, pravovremeno a najduže u roku od 30 dana od nastale promjene, dostaviti na adresu ODS-a HUMPLIN d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli.

*Način prijave izvođenja radova i izvođenje radova*

#### Članak 20.

Za sve radove na novoj kao i kod preinaka postojeće plinske instalacije ovlašteni izvođač plinskih instalacija treba dostaviti pisanu prijavu na Obrascu prijave radova (PRILOG 3) i to najmanje pet (5) dana prije početka radova.

Pravna ili fizička osoba, investitor izvođenja plinske instalacije na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. obavezna je radove na izvođenju plinske instalacije povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenom izvođaču plinskih instalacija.

Radove na izvođenju plinskih instalacija, izvođač plinskih instalacija obavlja samostalno. U slučaju namjere ustupanja radova podizvođaču, potrebno je za isto pribaviti suglasnost ODS-a HUMPLIN d.o.o., dokazujući opravdanost ustupanja radova, s time da podizvođač može biti druga pravna ili fizička osoba s ovlaštenjem za izvođenje plinske instalacije dobivenog od strane ODS-a HUMPLIN d.o.o.

Ovlašteni izvođač dužan je prilikom svake primopredaje radova ODS-u HUMPLIN d.o.o. priložiti slijedeće preslike:

- važeće ateste zavarivača (fotokopija),
- uvjerenje za Voditelja radova (fotokopija),
- potvrde sukladnosti za ugrađene građevne proizvode-osnovni materijal i dodatni materijal (ne starije od 2. godine),
- potvrda o sukladnosti za ugrađene plinske naprave i uređaje,
- potvrda o ispravnosti dovoda zraka za izgaranje i odvoda dimnih plinova za priključene plinske naprave i uređaje, izdane od područnog dimnjačara,
- zapisnik o ispitivanju plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost – prilog 4.,
- pisanu izjavu voditelja radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja plinske instalacije.

## Članak 21.

ODS HUMPLIN d.o.o. ima pravo i obvezu nadzora i provjere kvalitete izvođenja radova, proizvoda koji se ugrađuju, stručne osposobljenosti osoba koje izvide radove, te ispravnost i raspoloživost alata i opreme navedene u ovom Pravilniku, bez prethodne najave izvođaču plinske instalacije.

### *Oduzimanje ovlaštenja*

## Članak 22.

ODS HUMPLIN d.o.o. će privremeno ili trajno oduzeti ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija u slučajevima kada utvrdi:

- da je ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija prestao postojati,
- ukoliko se utvrdi da ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija obavlja poslove bez djelatnika s kojima je stekao status ovlaštenog izvođača, odnosno radove izvodi s djelatnicima za koje nije dobio ovlast, ili radove izvodi djelatnici bez potrebnih atesta,
- da je došlo do promjene u dokazima temeljem kojih je dano ovlaštenje bez obavijesti o promjenama dostavljene ODS-u HUMPLIN d.o.o.,
- da se radovi ne izvode u skladu s važećim zakonskim propisima, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP P600 i Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P601.111/II. izdanje, odobrenom projektnom dokumentacijom i pravilima struke, a ukoliko takvo izvođenje radova ugrozi život i zdravlje ljudi i imovine (oštećenje mjernih uređaja i opreme, cijevnog dijela plinske instalacije pod plinom, puštanje plina u plinsku instalaciju prije ispitivanja i preuzimanja od strane ODS-a HUMPLIN d.o.o. Ovlaštenje se oduzima trajno.
- ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija izvršio je skidanje plombe na plinomjeru, ventilu ili bilo kojem drugom elementu plinske instalacije ili distribucijskog sustava.
- da izvođenje radova najmanje tri (3) dana prije početka radova nije prijavljeno ODS-u HUMPLIN d.o.o.
- da je ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija prijavio radove koje nije izvodio (radovi izvedeni po drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi),
- ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija nije izveo radove prema projektu plinske instalacije za koju je izdao potvrdu o usklađenosti tehničke dokumentacije,
- da je ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija izvođenjem radova omogućio neovlaštenu potrošnju,
- da je ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija neovlašteno demontirao plinomjer.
- da postoji opravdani prigovor investitora o izvedenim radovima.
- ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija nije dostavio ispravnu/potpunu dokumentaciju vezanu za obavljene radove.

## Članak 23.

Postupak oduzimanja ovlaštenja provodi Povjerenstvo iz članka 3. ovog Pravilnika koje Upravi ODS-a HUMPLIN d.o.o. nakon provedenog postupka predlaže donošenje Odluke o oduzimanju ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o., te se Odluka dostavlja Ovlaštenom izvođaču plinskih instalacija.

Protiv Odluke o oduzimanju ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o., nezadovoljan Ovlaštenu izvođaču plinskih instalacija ima pravo podnijeti prigovor Upravi društva ODS-a HUMPLIN d.o.o. u roku od 10 dana od dana primitka Odluke o oduzimanju ovlaštenja.

O prigovoru Upravi društva očitovati će se Povjerenstvo, te dati svoje mišljenje o opravdanosti prigovora.

U slučaju opravdanosti prigovora Ovlaštenog izvođača plinskih instalacija, Uprava ODS-a HUMPLIN d.o.o. donosi Odluku o prihvatanju prigovora i izmjeni Odluke o oduzimanju ovlaštenja.

U slučaju odbijanja prigovora na Odluku o oduzimanju ovlaštenja, novo ovlaštenje isti izvođač ne može tražiti unutar godine dana od dana dostave Odluke i on se briše iz popisa izvođača koji vodi ODS HUMPLIN d.o.o.

Privremeni gubitak Ovlaštenja traje dok se ne otklone nepravilnosti.



Do trajnog oduzimanja ovlaštenja dolazi u slučajevima kada ODS HUMPLIN d.o.o. utvrdi:

- da je Ovlašteni izvođač plinskih instalacija izvođenjem radova omogućio neovlašteno priključenje i/ili neovlaštenu potrošnju plina.

- da Ovlašteni izvođač plinskih instalacija ne izvodi radove u skladu s projektom, odredbama Tehničkih propisa za plinske instalacije HSUP P600 i Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P601.111/II. izdanje, zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa, a ukoliko takvo izvođenje radova ugrozi život i zdravlje ljudi i imovine (oštećenje mjernih uređaja i opreme, cijevnog dijela plinske instalacije pod plinom, puštanje plina u plinsku instalaciju prije ispitivanja i preuzimanja od strane ODS-a HUMPLIN d.o.o.),

- da Ovlašteni izvođač plinskih instalacija izvodi radove na plinskim instalacijama za kojih nema ovlaštenje ili posebno odobrenje.

#### Članak 24.

Prigovor na odluke Povjerenstva se podnose Upravi ODS-a HUMPLIN d.o.o.

U slučaju nezadovoljstva odgovorom, žalitelj može podnijeti prigovor prema HRVATSKOJ ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI (HERA).

*Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija*

#### Članak 25.

Ovaj Pravilnik kao i Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija objavljuje se na službenoj Internet stranici ODS-a HUMPLIN -a d.o.o.

#### Članak 26.

Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija dopunjava se i ažurira pri svakoj promjeni.

*Završne odredbe*

#### Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Ugovori o suradnji za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Hum na Sutli, 21.12.2015.

**DIREKTOR:**

Darko Herak, univ.bacc.chem.

**Prilozi:**

- u nizu dolje



## IZJAVA

kojom ja:

\_\_\_\_\_ (ime i prezime)

OIB: \_\_\_\_\_, u svojstvu odgovorne pravne ili fizičke osobe-obrta:

\_\_\_\_\_ (naziv pravne ili fizičke osobe-obrta)

OIB: \_\_\_\_\_,


potvrđujem da ćemo radove za radno područje Ovlaštenja izvoditi sukladno odredbama Tehničkih propisa za plinske instalacije HSUP-P600 i Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP P601.111/II. izdanje, sukladno odredbama posebnog zakona, normi, pravila struke i propisa u području distribucije plina, koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. te uvjetima tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti za dobivanje/oduzimanje statusa ovlaštenog izvođača plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a HUMPLIN-a d.o.o.

Izjavu dajem u svrhu dobivanja statusa Ovlaštenog izvođača plinskih instalacija na području ODS-a HUMPLIN d.o.o.

U \_\_\_\_\_, dana : \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 201 \_\_\_\_ .g.

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)

PRILOG 2: OBRAZAC KONTROLNE LISTE

	<b>KONTROLNA LISTA</b>	Broj: 2015
	za pregled dostavljene dokumentacije za provjeru stručne osposobljenosti izvođača plinskih instalacija za radno područje <b>Ovlaštenja I. i II. stupnja</b>	Revizija: 0
		Broj stranice: 1/1

Naziv tvrtke/obrta:		Ime i prezime odgovorne osobe/vlasnika:	
R.br.	TRAŽI SE	VJERODOSTOJNI PODACI I IZJAVE	
1.	Adresa tvrtke/obrta		
2.	e-mail:		
3.	Kontakt broj telefona/mobitel	Tel:	Mob:
4.	IBAN tvrtke/obrta		
5.	OIB tvrtke/obrta		
6.	Priložen zahtjev ovlaštene osobe za ishođenje ovlaštenja	DA	NE
7.	Priložen izvod iz sudskog registra- apisana djelatnost prema NKD 2007 43 22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacije za grijanje i klimatizaciju	DA	NE
	Priložen dokaz za Ovlaštenog voditelja radova	DA	NE
8.	Priložena svjedodžba plinoinstalatera (radno iskustvo u plinoinstalaterskoj struci najmanje 3 godine)	Ime i prezime 1. 2. 3.	Godina stjecanja zvanja plinoinstalatera 1. 2. 3.
9.	Priložen dokaz zaposlenosti Voditelja radova i plinoinstalatera kod podnositelja zahtjeva izdano od HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)	Ime i prezime 1. 2. 3. 4.	Godine staža u struci 1. 2. 3. 4.
10.	Priložena svjedodžba i priznanje statusa majstora za zanimanje plinoinstalater	DA	NE
11.	Da li je atest zavarivača važeći i je li zavarivač zaposlen u tvrtki/obrtu	DA	NE
12.	Priložen popis sredstava rada	DA	NE
13.	Priložena izjava iz uvjeta	DA	NE
14.	Postojeći ili novi Izvođač	POSTOJEĆI	NOVI
15.	Podmireni troškovi prijave prema ODS-u HUMPLIN d.o.o	DA	NE
Ovlaštena osoba tvrtke/obrta:  _____		Datum:  _____	Potpis.  _____
M.P.			

PRILOG 3: OBRAZAC PRIJAVE RADOVA

 <p><b>HUMPLIN</b> OPERATOR PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA</p>	<h2>PRIJAVA RADOVA</h2>	Broj: ____/20____
		RN: _____
		Broj stranice: 1/1

Ispunjava ovlaštenu izvođač plinskih instalacija		(označiti križićem)	Dostavljeno dana: _____
PLINSKA INSTALACIJA:			Termin izvođenja radova: _____
Novoizvedena :			
Nemjerni dio:			
Mjereni dio:			
Izmjena :			

Ime i prezime potrošača: \_\_\_\_\_

Lokacija građevine-adresa: \_\_\_\_\_

**OIB:** \_\_\_\_\_

Prijavljujemo izvođenje radova na plinskoj instalaciji za slijedeća trošila:

Vrsta trošila	Snaga (kW)	Prostorija za postavljanje		Ventilacijski otvori	Vanjska vrata ili prozor DA/NE	Priklučenje trošila nova/postojeća
		Namjena	Volumen (m <sup>3</sup> )			

**PRILOZI:**

Crtež plinske instalacije (tlocrt i izometrija) \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

Stručni nalaz dimnjačara: \_\_\_\_\_

Žig i potpis ovlaštenog izvođača: \_\_\_\_\_

**ODOBRENJE za izvođenje radova (Ispunjava ODS nakon terenskog izvida)**

Spajanje na zajednički vod (ZV): \_\_\_\_\_

Prespoj na kućni priključak: \_\_\_\_\_

PLINOMJER: \_\_\_\_\_

REGULATOR: \_\_\_\_\_

NAPOMENA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ .201\_\_g. **Za tehničku kontrolu:** \_\_\_\_\_

Ovlašteni izvođač može ovim zapisnikom u ODS-u HUMPLIN d.o.o. naručiti prespoj na KP ili ZV, dobavu i montažu mjerno regulacijskog seta ili dobiti odobrenje za isto, te naručiti tehnički prijem – puštanje plinske instalacije u pogon. Neovlašteno skidanje plombe ODS-a HUMPLIN d.o.o. je kažnjivo sukladno aktima poduzeća.

## ZAPISNIK

### O TLAČNOJ PROBI PLINSKE INSTALACIJE (ISPITIVANJE ČVRSTOĆE I NEPROPUSNOSTI)

<b>INVESTITOR:</b>		
<b>ADRESA</b>		
<b>OIB:</b>		
<b>GRAĐEVINA:</b> (vrsta radova)		
<b>ISPITIVANA DIONICA:</b>	MJERENI DIO <input type="checkbox"/>	NEMJERENI DIO <input type="checkbox"/>

NAČIN ISPITIVANJA:	B3 <input type="checkbox"/> i A4 <input type="checkbox"/> vizualnom kontrolom uz korištenje pjenušavog sredstva		
PRETHODNO ISPITIVANJE:	ISPITNI TLAK: 1,1 bar		
VRIJEME STABILIZACIJE: 30 min	ISPITNO VRIJEME: 1 h	PAD TLAKA ( $\Delta P$ )= 0	
GLAVNO ISPITIVANJE:	ISPITNI TLAK: 110 mbar		
VRIJEME STABILIZACIJE: 15 min	ISPITNO VRIJEME: 15 min	PAD TLAKA ( $\Delta P$ )= 0	
PRIMJEDBE:	Za vrijeme ispitivanja svi otvori cjevovoda bili su nepropusno zatvoreni metalnim čepovima. Ispitivanje je izvršeno mehaničkim manometrom WIKA, 0-3 bar (kl 1) i manometrom 0-160 mbar (kl 0,6) Tijekom ispitivanja nije došlo do promjena tlaka u odnosu na zadane vrijednosti.		
NAPOMENE			
ZAKLJUČAK:	<b>PLINSKA INSTALACIJA SE SMATRA ISPRAVNOM I NEPROPUSNOM</b>		

ZAVARIVAČ:	BR. UVJERENJA
ISPITIVANJE IZVRŠIO:	BR. UVJERENJA

### IZJAVA

Izjavljujem da je plinska instalacija izvedena prema pravilima struke, te da ugrađeni materijali i oprema posjeduju odgovarajući certifikat, koji su u prilogu atestno tehničke dokumentacije ovog zapisnika. Plinska instalacija izvedena je sukladno Tehničkim propisima za plinske instalacije i uputama proizvođača za montažu trošila.

Izvođenje, ispitivanje, utvrđivanje bespriječnosti funkcioniranja plinske instalacije kao i poduka korisnika o korištenju plinske instalacije, spada u obvezu instalatera kao ugovornog izvođača radova.

DATUM: \_\_\_\_\_

**ZA IZVOĐAČA RADOVA:**

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)  
MP