

KLASA: 025-03/23-01/5  
URBROJ: 2140-14-2/01-23/1  
Hum na Sutli, 05 siječanj 2023.

Temeljem članka 48. st. 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava ([Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21](#)), a na temelju ovlasti iz Poslovnika o radu Uprave Društva, Društvenog ugovora, Zakona o trgovačkim društvima, Hum na Sutli Uprava trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o. (dalje: Uprava)

Donosi dana 05. siječnja 2023. godine u Humu na Sutli slijedeći

## PRAVILNIK

### O UVJETIMA STRUČNE I TEHNIČKE OSPOSOBLJENOSTI ZA DOBIVANJE I ODUZIMANJE STATUSA ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU HUMPLIN-a

#### OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

HUMPLIN d.o.o. operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS) na svom distribucijskom području, temeljem Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava ([Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21](#)), čl. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10), Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija – HSUP P-601. 111/II. izdanje od studenog 2011. odredio je, uvjete stjecanja i oduzimanja statusa ispitivača plinske instalacije na distribucijskom području ODS-a.

##### Članak 2.

Ovim aktom propisani su uvjeti stjecanja statusa ispitivača plinske instalacije koje moraju zadovoljiti ispitivači plinske instalacije koji traže ovlasti ispitivača za provjeru ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a u cilju osiguranja potrebnog nivoa kvalitete izvedenih ispitivanja, kao preduvjet sigurne i ispravne opskrbe plinom i uvjeti oduzimanja stjecanja statusa ispitivača plinske instalacije.

##### Članak 3.

#### PROVJERA DOKUMENTACIJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU ODS-A HUMPLIN D.O.O. OBAVLJA SE

- Prilikom prvog podnošenja zahtjeva za izdavanje Ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a (dalje u tekstu; Ovlaštenje) kojim ga ODS ovlašćuje da u njegovo ime obavlja poslove provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na njegovom distribucijskom području,
- Periodički, kod svakog obnavljanja Ugovora za ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP P-601. 111/II Izdanje),
- Po potrebi, pri obavljanju nadzora kvalitete obavljanja poslova provjere i ispitivanja.

#### DEFINICIJE

##### Članak 4.

- (1) Izrazi koji se koriste u ovom aktu imaju značenje utvrđena zakonima kojima se uređuje područje zaštite od požara, energetski sektor i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.
- (2) U ovom aktu koriste se i izrazi koji u smislu Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija HSUP izdaje Povjerenstvo.

**Dokaz stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti pravne ili fizičke osobe – obrta** – je važeća ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija jedne od stručnih razina, koju sukladno Pravilniku HSUP izdaje Povjerenstvo.

**Pravnik HSUP** – Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija – HSUP P-601.111/II izdanje od studenog 2011. na koji je suglasnost za primjenu na distribucijskom području ODS-a dalo Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, broj 511-01-208-UP/I-7151/2-11-1/4 od 20.prosinca 2011.

**Povjerenstvo** – prema Pravilniku HSUP, čl.54.

**Ispitivač plinske instalacije** je tvrtka, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je registrirana za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, te posjeduje važeći dokaz o stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti.

**Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima** je tvrtka. Ispitivač plinske instalacije nemjerenog i mjenog plina koji je od strane operatora posebno ovlašten za poslove ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na njegovom plinskom distribucijskom području sukladno odredbama ovog akta i Pravilnika HSUP P-601.111/II. Izdanje od studenog 2011.

**Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova** (u daljnjem tekstu: Komisija) je imenovano tijelo od strane direktora ODS-a u svrhu provjere dokaza i uvjeta o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti pravne ili fizičke osobe – obrtnika,

## UVJETI DOBIVANJA STATUSA ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE

### Članak 5.

Status ispitivača plinske instalacije može dobiti tvrtka/obrt ukoliko dostavi sljedeće:

- Obrtnicu odnosno Izvod iz sudskog registra gdje je upisana djelatnost: Ispitivanje plinskih instalacija i/ili tehničko ispitivanje i analiza.
- Preslika svjedodžbe plinoinstalatera.
- Dokaz zaposlenosti voditelja ispitivanja plinskih instalacija i djelatnika-ispitivača kod podnositelja zahtjeva (dokument izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te radno iskustvo u plinoinstalaterskoj struci najmanje 5 godina.
- Uvjerenja izdana od Povjerenstva HSUP-a za stjecanje ovlasti za tvrtku/obrtu ispitivača plinskih instalacija, voditelja ispitivanja plinskih instalacija i djelatnika – ispitivača.
- Izjavu odgovorne osobe tvrtke/obrtu, potpisane i ovjerene žigom, kojom potvrđuje da će radove izvoditi sukladno s odredbama Pravilnika HSUP, posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa u području distribucije plina i javnog komunalnog gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području ODS-a, HUMPLIN d.o.o.

### Članak 6.

Ispitivač plinske instalacije može steći status Ispitivača plinske instalacije na distributivnom području ODS-a HUMPLIN d.o.o. ako zadovolji uvjete propisanim sukladno čl.5 ovih Uvjeta.

## PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE I NASTAVAK STATUSA ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

### Članak 7.

- (1) Zahtjev za dobivanje statusa Ispitivača plinske instalacije podnosi pisano pravna ili fizička osoba – obrtnik - ispitivač plinske instalacije ODS-U HUMPLIN d.o.o. na adresu: Lastine 1, 49231 Hum na Sutli ili u elektroničkom obliku u PDF-u putem elektroničke pošte na adresu: [humplin@humplin.hr](mailto:humplin@humplin.hr)
- (2) Zahtjevu za dobivanje statusa Ispitivača plinske instalacije ispitivač plinske instalacije prilaže dokumente propisane ovim Uvjetima.
- (3) Nastavak statusa bez prekida Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ostvaruje se podnošenjem zahtjeva 30 dana prije isteka Ovlaštenja uz prilaganje dokaza svih propisanih Uvjeta. Zahtjevi pristigli nakon isteka Ovlaštenja obrađuju se kao da se zahtjev podnosi prvi put.

## UVJETI GUBITKA STATUSA ISPITIVAČA PLINSKE INSTALACIJE SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

### Članak 8.

- (1) Gubitak statusa ispitivača plinske instalacije dolazi u slučajevima kada ODS HUMPLIN d.o.o. nadzorom ili provjerom utvrdi da:
  - je došlo do promjene u strukturi zaposlenih radnika temeljem kojih je dobiven status Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, a bez pravovremene dojave Komisiji,
  - je istekao rok važenja pojedinih dokumenata izdanih s rokom važenja, a Ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvodi radove ispitivanja plinskih instalacija,
  - se radovi ne izvode sukladno odredbama: Pravilnika HSUP P-601.111/II. Izdanje, posebnim zahtjevima pravila tehničke struke i posebnih propisa u području distribucije plina i javnog komunalnog gospodarstva koji su prihvaćeni i važeći na distribucijskom području,
  - ne dostavlja dokumentaciju vezanu na Ispitni izvještaj, odnosno obavljena ispitivanja u ODS,
  - je Ispitivač plinske instalacije izvodio neovlaštene radove na plinskoj instalaciji,
  - je Ispitivač plinske instalacije neovlašteno demontirao plinomjer,
  - je Ispitivač plinske instalacije utvrdio propusnost ili neispravnost plinske instalacije, a da pri tome nije uputio korisnika na proceduru sanacije i obavijestio ODS ,
  - je Ispitivač plinske instalacije s izvođenjem radova omogućio neovlaštenu potrošnju plina.
- (2) U slučajevima gubitka statusa Ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, Komisija o tome obavještava pisanim putem:
  - Tvrtku/obrt kome je uskraćen navedeni status
  - Direktor Društva
  - Stručnoj službi
  - MUP-u, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, 49000 Krapina
  - Povjerenstvu za izdavanje uvjerenja od strane HSUP-a, Heinzlova 9/II, 10000 Zagreb

## OBVEZE OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

### Članak 9.

Za obavljanje pregleda i ispitivanja plinovoda i plinskih instalacija u objektima i industrijskim postrojenjima obvezni ste ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Sva ispitivanja morate provoditi sukladno propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji na temelju koje je objekt izgrađen.  
Ako takova dokumentacija ne postoji ili nije data na uvid od strane vlasnika instalacije, ispitivanje se provodi na temelju važećih domaćih i stranih propisa primjenjivih za ispitivani objekt.
2. Prije svakog ispitivanja dužni ste najaviti radove ODS-u, te dogovoriti termin radi preuzimanja ključeva MRS-a ili tehničkih prostorija u kojima se nalaze plinomjeri. Za svako provedeno ispitivanje dužni ste sastaviti izvještaj i uvjerenje pogonskog stanja plinske instalacije, te isti ovjeriti potpisom ispitivača plinske instalacije i voditelja ispitivanja plinskih instalacija te pečatom poduzeća. Izvještaj o ispitivanju plinske instalacije treba se sastojati iz tekstualnog dijela (opis plinske instalacije, popis priključenih plinskih trošila i opis prostorija za postavljanje plinskih trošila) i grafičkog priloga sa tlocrtom i izometrijskom shemom plinske instalacije.
3. Jedan primjerak izvještaja i uvjerenja pogonskog stanja plinske instalacije dužni ste nam dostaviti u digitalnom obliku za našu arhivu.
4. Ukoliko ste kod ispitivanja utvrdili da postoje propuštanja na ispitivanim plinskim instalacijama dužni ste odmah upozoriti vlasnika i ODS Humplin d.o.o. sa stanjem instalacije i potencijalnom opasnošću.
5. Po otkrivanju propusnosti koje predstavljaju neposrednu opasnost za korisnika ili susjedne objekt bez odlaganja treba obavijestiti ODS na tel. 049/340-778 radi promptnog organiziranja ekipe za uklanjanje smetnji i moguće ugroze, a sve u cilju zaštite ljudi i imovine od požara i eksplozije.  
Kod ovakvih situacija opasna mjesta moraju se osigurati sukladno pravilima struke, a gdje je to moguće, mora se odmah obustaviti isporuka plina.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 9.

Donošenjem ovog Pravilnika, Uprava stavlja izvan snage Pravilnik o uvjetima stručne i tehničke osposobljenosti za dobivanje i oduzimanje statusa ispitivača plinske instalacije na distribucijskom području Humplin-a od 05.09.2014. godine.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljat će se na način i po postupku za njegovo donošenje.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama Društva, a objavljen je dana 05.01.2023. godine.

Popis ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija objavljuju se na mrežnoj stranici ODS-a te se dopunjava i ažurira pri svakoj promjeni.

FUNKCIJA:  
Ime i Prezime:

**DIREKTOR**  
Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist.

POTPIS:



Datum:

05. siječnja 2023. godine.

**HUMPLIN d.o.o.**  
za distribuciju plina  
Hum na Sutli, Lastine 1